DOPLNENIE ROZVÁDZAČA RH

EXISTUJÚCI SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN–C–S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

Sada č.

AUTOR	ING. JANA JEDINÁKOVÁ	
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH	
KRESLIL	ING. NORBERT HORVÁTH	
INVESTOR	Obec Michalany	

EEB Projekt s.r.o.
Rosná 3, 040 01 Košice

STAVBA **OCÚ a KULTÚRNY DOM MICHAĽANY**
Michaľany parc. č. 94/2
ELEKTROINŠTALÁCIA a BLESKOZVOD

DÁTUM	JÚN 2022
STUPEŇ	DSPaR
FORMÁT	3xA4

OBSAH VÝKRESU
DOPLNENIE ROZVÁDZAČA RH

MIERKA 1:100
č.v. E/6

PROFESIA
ELEKTRO

ROZVÁDZAČ RH

